



မီးဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး

- အိမ်ရှိ အထပ်တိုင်းတွင် မီးခိုး သတိပေးစက်များနှင့် ကာဘွန်မိုနောက်ဆိုက် သတိပေးစက်များ တပ်ဆင်ထားပါ။
- အပူပေးသည့်ကိရိယာနှင့် မီးလောင်နိုင်သည့် အရာတစ်ခုခုကြားတွင် 3 ပေ/ 36 လက်မ/ 1 မီတာ ခွာထားပါ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ၏ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ထားရှိပါ။
- အလွယ်တကူ သယ်ယူနိုင်သည့် နေရာကွက် အပူပေးစက်များနှင့် ဖယောင်းတိုင်များကို စောင့်ကြည့်သူမရှိဘဲ ဘယ်တော့မှ မထားခဲ့ပါနှင့် - အိပ်ရာမဝင်မီ အပူပေးစက်များကို ခလုတ်ပိတ်ပါ။
- မီးခိုးခေါင်းတိုင်များနှင့် လေဝင်လေထွက်ပိုက်များကို နှစ်စဉ်သန့်ရှင်းပါ - ပြာများကို သတ္တုပုံးတစ်ခုအတွင်း ထည့်ပါ။
- လေထုတ်ပိုက်မပါသည့် အပူပေးစက်များရှိသည့် အခန်းတွင်း ကာဘွန်မိုနောက်ဆိုက် သတိပေးစက်တစ်ခု ထားရှိသင့်ပါသည်။
- ဓာတ်မီးခြစ်သုံးအရည်၊ ရေနံဆီ၊ ဒီဇယ်လောင်စာ သို့မဟုတ် ဓာတ်ဆီတို့ကို မီးမွှေးရာတွင် ဘယ်တော့မျှ မသုံးပါနှင့်။
- အပူပေးသည့် ကိရိယာကို ကုန်စည်းမျဉ်းများနှင့် ထုတ်လုပ်သူလမ်းညွှန်များနှင့်အညီ တပ်ဆင်ပါ။ ကိရိယာကို တတ်ကျွမ်းသူပရောဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးမှ တပ်ဆင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။